

נירטל בניה בע"מ יוסי בנאי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים

פרויקט מכרז מס 26/2017 מבנה מעבדות תיכון עודד

מצ"ב מסמך הבהרה מס 4

30/8/2017

נושא – מכרז 26/2017 - ריצופים

במקרא הריצופים, כל סוג ריצוף מיוצג באות, אשר רשומה בחדר הרלוונטי בתכנית. כך ניתן לדעת איזה ריצוף , תוכנן בכל חדר.

כל הריצופים במבנה יהיו טראצו 30/30 בהתאם לתקן הנדרש במוסדות חינוך למעט ריצוף בחדרים רטובים כל סוג ריצוף מיוצג באות, אשר רשומה בחדר הרלוונטי בתכנית. כך ניתן לדעת איזה ריצוף , תוכנן בכל חדר

עידכון לגבי סוג הריצוף באודיטוריום

ריצוף שטחי האודיטוריום והמדרגות כולל שיפולים יהיה פרקט עץ אלון baltik wood גמר לכה 2103 1C busd יבואן נגב קרמיקה , עמיד באש בהתאם לתקן אש 755 או שו"ע לבחירת האדריכל .

חיפוי D מוגדר עבור חדרי השרותים.

חיפוי C מוגדר עבור מעברים בחללים במבואות ומסדרונות (גובה 120 ס"מ), ומעל משטחים רטובים (עם כיור) בגובה 60 ס"מ. (הוגדר ברשימת חומרי הגמר, שהועברה לכמאי).

נא לחתום על מסמך זה ולצרפו לחומר המכרז שיוגש

חתימה וחותמת הקבלן

בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן

(משלי כ"ד , ג')

יוסי בנאי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים -החליל 6 ת.ד 1076 קדימה מיקוד 60920 נייד 050-2780108
דוא"ל yossib.pm@gmail.com

נירטל בניה בע"מ
יוסי בנאי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים

בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן

(משלי כ"ד, ג')

יוסי בנאי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים - החליל 6 ת.ד 1076 קדימה מיקוד 60920 נייד 050-2780108
דוא"ל yossib.pm@gmail.com