



מקרא חשמלי :

גופי תאורה

- ג.ת. פנאנאל 41W LUM 4400 - 2 תלונות
- ג.ת. פנאנאל 20W LUM 2500 - 1 תלון
- ג.ת. פנאנאל 1789-SAMSUNG 128W חובר ע"י תתק שטח חלון דוהמרה קונסטרוקטיבי H=750
- ג.ת. שוקת בתורה אקוסטית - LUM 15W IP-44 אור עד MINI KOMBI
- ג.ת. צמוד בתורה או קיר LUM 16W 1050 - גוש אקור נד
- ג.ת. LED 31W 2600 LUM חוצרת גוש סטאר נד
- ג.ת. שוקת בתורה אקוסטית חרום LED אלקטרונייט ST-631-EL
- ג.ת. צמוד תורה חרום LED אלקטרונייט ST-630-EL
- ג.ת. צמוד קיר מוגן חרום נד אלקטרונייט
- ג.ת. חרום נד 340 2X3W LUM חוצרת אלקטרונייט שקד 2
- ג.ת. בחסות כדוג' גוש קירון מיטום מדויק ראה תכ' חזיתות של האדר' H=710 אם לא מוסמך אחר
- ג.ת. דו חתיתי LED עם שלש "ציאה" תוצ' אלקטרונייט דגם LED-616-EL באולם דגם LED-721-EL
- גלאי נפח לרגובה H=7.5 מ' ריסקו דגם כונה
- גלאי נפח לרגובה H=7 מ' שניידר אלקטרונייט CSAW
- מפ"י מאור יחיד, כפוף, מוציף H=180
- מפ"י מאור יחיד מוגן מים H=180
- נחוץ מאור H=180
- נכלל אך מוגן מים H=180

חיבורי קיר

- שטח חד פאזי 16A חרס בכיתות H=180 עם מגן פנימי אם לא מוסמך אחר
- שוקת חד פאזי מוגן מים H=180 16A נמוך
- שוקת נמוגן חד פאזי H=230 CEE 25A
- שוקת חד פאזי 16A בתורה
- שוקת תכת פאזי 5x16A CEE
- מפסק בטחון מוגן מים 25A.16A - חד פאזי/ תכת פאזי
- יחיד פינוד קמזו. כנכל גלאי נפח להספקה אופי גובה ריח 1.9 מ. גובה גלאי 1.9 מ. תוצ' אלקטרונייט מס' 70210.00
- נק. טלפון H=180
- נק. טלפון H=180 או סימו אחר בתוכנית
- נק. מחשב H=180 או סימו אחר בתוכנית
- מכל נע מחשב יומצ צנור 250 עם חוט משה עד תעלת המשרת בפוודוד
- קריבורים לכאונות שחרור עש-גובה בתאום עם חסו שחרור עשו כפי תכ' אדר'
- טופסאות חיבורים
- 24 שניות
- נק. חקמורת מחשב עבור WIFI

עמדות עבודה

- שטח מחשב
- שטח כפוף
- שטח חשמל

מערכת ג.א.ש

- גלאי אש צמוד לתורה + קופי חיבורים כפני גלאי
- תצו מערכת ג.א.ש H=190 + קופי חיבורים
- צופר עם נצנץ מערכת ג.א.ש H=230 + קופי חיבורים
- גלאי עם מנורה סימון על הכוח
- צופר חירום עם נצנץ מערכת פריצה H=300

מערכת כריזה ותגבורה

- ומקול שוקת בתורה
- ומקול צמוד קיר / תורה
- ומקול מוגן מים בקיר H=300
- ומקול שפד H=500
- ומקול מער' אודיו-וידאו

מערכת בטיחות

- הגנה לכאף פריצה צמוד קיר H=240, צנור 250 עם חוט משה
- נק. למצלמה CCTV
- נק. למצלמה CCTV מוגן מים

תפוצה		מס' תאריך	מס' תאריך
		1	13.2.17
		2	16.11.17
		3	16.11.17
		4	23.12.17
		5	10.12.17

מס' תאריך	שינויים
3.12.17	ערכו כפי אדר'
10.12.17	ערכו כנכ"י

האדריכל: קורין יחיאל

הבניה: חסיבת ביניים גוונים
אולם פורט קטן

גודל הגביון	0.00 גביון	1135/2/4
מחירוה	ת. ערכו	10:12.17
ק.מ.	1:50	
תאריך	14.02.17	
סימול מחשב	4	שקני חשמל
1135-2-4		
לעיון	<input type="checkbox"/>	למכרז <input checked="" type="checkbox"/>
לביצוע	<input type="checkbox"/>	
שרטוט:	חנה	מכו:

ברבטש - אורלן
מהנדסי חשמל

רח' נרות 8 בני ברק מ"ודה 51262
טל': 03-5705608, פקס': 03-5705618
baor@zahav.net.il