



בנין ציבורי קיים - סקר שירות - מ.מ. קדימה צורן

שם הארגון: מועצה מקומית קדימה-צורן		שם		תאריך הסקירה: 13.3.16		שם הסוקר: לגון אהרון	
המבנה: מרכז פיס אולם ספורט-צורן כתובת: רח' השקמה, צורן							
נגישות השירות							
תמונת	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)	
מעבר פנוי בין פריטי ריהוט וחפצים כבדים או מקובעים (ש-15)							
		לפחות 90 ס"מ. כאשר יש פניה בדרך של יותר מ-30 מעלות סכום רוחב המעברים (רוחב המעבר לפני הפניה + רוחב המעבר אחרי הפניה) הינו 200 ס"מ לפחות.		V		חובה	רוחב מעבר פנוי
		במעברים לא מונחים עצמים העלולים להוות מכשול		V		חובה	עצמים העלולים להוות מכשול
שילוט כניסה למקום (ש-16)							
	לא	מסומנת בסמל הנגישות הבין לאומי	X			חובה	כניסה נגישה
		מוצב שלט המפנה לכניסה נגישה			V	חובה	בכניסה שאינה נגישה
שילוט הכוונה וזיהוי (ש-16)							
	אין	מוצבים שלטים מכוונים ומזהים. השלטים ממוקמים על קיר (בנוסף יכולים להיות שלטים מעל הדרך). מרכז המידע שעל כל שלט נמצא בגובה 150 ס"מ; תחתית המידע אינה נמוכה מ-100 ס"מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוף הדלת. השילוט כולל סמל מתאים (למעט בכבש); האותיות בניגוד חזותי לרקע וגופן פשוט.	X			חובה	בתי שימוש (וכן שימוש בסמל מתאים)

בנין ציבורי קיים - סקר שירות - מ.מ. קדימה צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
מקומות מיוחדים המיועדים לשיבה (ש-23) באולם במקום ציבורי סגור או במוקד עניין במקום ציבורי שאינו בניין ושיש בהם מושבים קבועים לקהל						
יציע מושבים						
		ברוחב 130 ס"מ לפחות, ללא מכשולים		V		חובה
	205 מושבים					דרך נגישה
	אין	מושבים נגישים: גובה פני משטח ישיבה 45-48 ס"מ, משענות ידיים: בגובה 18-24 ס"מ מעל המושב; באורך 30 ס"מ לפחות	X			חובה
		בזמן ישיבה ובזמן הקימה		V		חובה
	אין	40 ס"מ (שהם לא חלק מהדרך הנגישה)	X			חובה
	45 ס"מ	לפחות 65 ס"מ	X			חובה
	חסר 2 מושבים מותאמים	עד 600 מקומות : 1 ל-150 מקומות ישיבה ולא פחות מ 2	X			חובה
	אין	לפחות 60X110 ס"מ (יכול לחפוף למקום לכ"ג)	X			חובה
	בפרקט בסמוך למגרש הספורט	אינם נמצאים במעבר ומאפשרים לאדם עם מוגבלות ראות נוחה	X			חובה
	כנ"ל	שטח רצפה חופשי הנדרש- 80X120 ס"מ לפחות, רוחב מעבר לפני מקומות הישיבה המיוחדים ומאחוריהם, בהתאם לצורך, לא יהיה קטן מ-45 ס"מ, ואם המעבר מוביל למקומות הישיבה המיוחדים נוספים- רוחבו יהיה 90 ס"מ לפחות). אפשר שהמקום יסופק באמצעות קיפול או הוצאת המושבים שאינם מחוברים לרצפה.	X			חובה
	אין	לפחות 2 מקומות ישיבה נגישים	X			מספר מקומות ישיבה מיוחדים לכסא גלגלים
	אין	לפחות למחצית מהמקומות המיוחדים	X			חובה
	אין	מתאפשרת מהם צפייה נוחה, ובצמוד להם מספר כפול של מקומות ישיבה רגילים	X			חובה