

בנין ציבורי קיים- בית ספר - מ.מ. קדימה צורן

שם הארגון: מועצה מקומית קדימה- צורן		שם בית		תאריך הסקירה: 9.3.16 שם הסוקר: לגון אהרון		
הספר: אור תורה כתובת: רח' השקמה, צורן						
שם המבנה: מבנה מרכזי		מספר הקומות במבנה: 3 קומות; מעלית: אין				
סוגי השרות הניתנים במבנה: משרדים, כתות לימוד		גודל המבנה: _____ מ"ר;				
נכס בבעלות / שכירות / אחר פרט: _____		שנת היתר/ שיפוץ / הקמה _____ (עד אוג' 2009 יבדק לפי תקנות בניין קיים);				
מבנה תלת קומתי. בקומת הכניסה משרדים ו-4 כתות לימוד. אין דרך נגישה מהשער למבנה!						
תמונות		ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
						שער כניסה (14) (19)
			לזווד שהכניסה הנגישה מאפשרת הגעה לכל האגפים בבניין		✓	ראשית כניסה נגישה
			לפחות 75 ס"מ נטו		✓	רוחב פנוי למעבר
					✓	סף גובה עד 1 ס"מ
דרך נגישה משער כניסה אל דלתות כניסה נגישות למבנה (5)						
			רוחב פנוי לפחות 130 ס"מ, הצרה מקומית לא פחות מ- 80 ס"מ ואורכה לא עולה על 60 ס"מ. אם לא מתקיים בדוק את תוואי הדרך		✓	רוחב הדרך
			יציבים, קבועים, אחידים, שאינם מחליקים רוחב המישיקים (פגות) אינו עולה על 1.5 ס"מ, נוחים לנסיעה של כיסא גלגלים ללא מכשולים		✓	פני דרך
		ראה הפרשי גובה			X	תוואי נגיש
			נדרש שטח סיבוב בקצה - בגודל 130X170 או 150X150 ס"מ לפחות		✓	קצה דרך ללא מוצא
			לא מסנוורת ופני הדרך ומכשולים ניראים בה.		✓	תאורה
הפרשי גובה בדרך נגישה (8)						
			קיים אחד מהנ"ל: מעלית/ מעלון/ כבש		X	הפרש מעל 20 ס"מ
			2 מהלכי מדרגות בין השער לדלת הכניסה למבנה (ולשאר מבני ביה"ס). אין כבש.			




בנין ציבורי קיים- בית ספר - מ.מ. קדימה צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נדרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
						מדרגות בדרך (12) (13)
						מהלך 6 מדרגות קדמי
	אין מאחזי יד	בניצב לכיוון המדרגות	X			מאחז יד בשני הצדדים / באמצע
	אין	בניגוד חזותי ומישושי, במרחק של עומק השלח, ובעומק של לפחות 60 ס"מ לרוחב המדרגות	X			בראש מהלך המדרגות סימן אזהרה
	אין	פס אזהרה אחד למדרגה בגוון מנוגד לשלח במרחק של עד 3 ס"מ מקצה המדרגה, אורך הפס לפחות 80% מהשלח.	X			סימון קצות מדרגות בצבע ניגודי
		חייב להיות חסום		V		אין מעבר לחלל מתחת למדרגות
		לא מסנוורת לפני הדרך ומכשולים נראים בה.		V		תאורה
						מהלך 5 מדרגות לקראת המבנה
		בניצב לכיוון המדרגות		V		מאחז יד בשני הצדדים / באמצע
		גובה עליון 85-95 ס"מ מקצה המדרגה		V		גובה עליון
		קשה ויציב		V		יציבות מאחז היד
		לפחות 4 ס"מ מהקיר			V	מרווח אחיזה של המאחז
		קטע באורך 20 ס"מ שתחילתו מקצה בית האחיזה / 20 ס"מ לאחוריו		V		קצה מאחז היד בניגוד חזותי
		נוח לאחיזה		V		קוטר המאחז
	אין	בניגוד חזותי ומישושי, במרחק של עומק השלח, ובעומק של לפחות 60 ס"מ לרוחב המדרגות	X			בראש מהלך המדרגות סימן אזהרה
	אין	פס אזהרה אחד למדרגה בגוון מנוגד לשלח במרחק של עד 3 ס"מ מקצה המדרגה, אורך הפס לפחות 80% מהשלח.	X			סימון קצות מדרגות בצבע ניגודי
		חייב להיות חסום		V		אין מעבר לחלל מתחת למדרגות
		לא מסנוורת לפני הדרך ומכשולים נראים בה.		V		תאורה



בנין ציבורי קיים- בית ספר - מ.מ. קדימה צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נדרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
						כניסה למבנה (14) (19)
						דלת כניסה ראשית
		ל עודא שהכניסה הנגישה מאפשרת הגעה לכל האגפים בבניין		V		ראשית
		חובה בכניסה/ יציאה לא נגישה			V	חובה
		חובה אינטרקום			V	חובה
		איתות חזותי לציון שחרור מנגנון הנעילה			V	חובה
		בין הגבהים לפחות 65 ס"מ ולא יותר מ 140 ס"מ			V	חובה
		לפחות 75 ס"מ נטו		V		חובה
		אמצעי הגנה למניעת הילכדות בדלת			V	חובה
		אינה ידית כפתור, ואינה כוללת חלקים חדים		V		חובה
		גובה 85-110 ס"מ מהריצפה		V		מומלץ
		בולט על רקע הדלת		V		מומלץ
		לא נדרש להפעיל כח של יותר מ 30 ניוטון לדלת חוץ ו 22 ניוטון לדלת פנים (למעט דלת עשן, אש ומרחב מוגן)		V		חובה
		נדרש מנגנון השהיה של לפחות 5 שניות וקיבוע במצב פתוח			V	חובה
		30 ס"מ פנויים, בצד הידית		V		חובה
		קיים משטח תפקוד לפני ואחרי הדלת בגודל 130X170 או 150X150 ס"מ לפחות		V		חובה
				V		מומלץ
	רכיב בנוי	בגוון מנוגד לרקע, בגבהים של 150-160 ס"מ ו 90-100 ס"מ; מדבקות - בקוטר 15 ס"מ ובמרווחים שלא יעלו על 60 ס"מ או רכיב בנוי בגובה בין 90-160 ס"מ		V		חובה
				V		כן/ לא
						סף גובה עד 1 ס"מ
						דרך נגישה במבנה (5)
		רוחב פנוי לפחות 130 ס"מ, הצרה מקומית לא פחות מ- 80 ס"מ ואורכה לא עולה על 60 ס"מ. אם לא מתקיים בדוק את תוואי הדרך		V		חובה
		יציבים, קבועים, אחידים, שאינם מחליקים רוחב המישיקים (פגות) אינו עולה על 1.5 ס"מ, נוחים לנסיעה של כיסא גלגלים ללא מכשולים		V		חובה
	ראה הפרשי גובה		X			חובה
		נדרש שטח סיבוב בקצה - בגודל 130X170 או 150X150 ס"מ לפחות		V		חובה
		לא מסנוורת ופני הדרך ומכשולים ניראים בה.		V		חובה

בנין ציבורי קיים- בית ספר - מ.מ. קדימה צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נדרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
						הפרשי גובה בדרך נגישה (8) הפרש מעל 20 ס"מ
	מדרגות בין קומות, אין מעלית. נציין כי המשרדים 4-1 כותות לימוד מצויים בקומת כניסה	קיים אחד מהנ"ל: מעלית/ מעלון/ כבש	X			
						מדרגות (12) (13) מהלך מדרגות בין קומות
		בניצב לכיוון המדרגות		V		חובה בחדר מדרגות מאחז יד בצד אחד
	71 ס"מ	גובה עליון 85-95 ס"מ מקצה המדרגה	X			חובה גובה עליון
		קשה ויציב		V		חובה יציבות מאחז היד
	3 ס"מ	לפחות 4 ס"מ מהקיר	X			חובה מרווח אחיזה של המאחז
		קטע באורך 20 ס"מ שתחילתו מקצה בית האחיזה / 20 ס"מ לאחוריו		V		חובה קצה מאחז היד בניגוד חזותי
		נוח לאחיזה		V		חובה קוטר המאחז
		חייב להיות חסום		V		חובה אין מעבר לחלל מתחת למדרגות
		לא מסנוורת ופני הדרך ומכשולים ניראים בה.		V		חובה תאורה
						דלתות פנים (14) (19)
						דלתות בקומת כניסה: משרדים, כותות לימוד
	70 ס"מ בדלת מס. 5 (חדר של יעל) ובדלת מס. 6 (הרב)	לפחות 75 ס"מ נטו	X			חובה רוחב פנוי למעבר (בדלת זו אגפית לבדוק את החלק הנפתח בד"כ)
		אמצעי הגנה למניעת הילכדות בדלת			V	חובה דלת הזזה עם פתיחה אוטומטית
		אינה ידיית כפתור, ואינה כוללת חלקים חדים		V		חובה סוג הידית
		גובה 85-110 ס"מ מהריצפה		V		מומלץ גובה ידיות
		בולט על רקע הדלת		V		מומלץ גוון ידיות
		לא נדרש להפעיל כח של יותר מ 30 ניוטון לדלת חוץ ו22- ניוטון לדלת פנים (למעט דלת עשן, אש ומרחב מוגן)		V		חובה דלת פתיחה רגילה - דלת נפתחת בקלות
		נדרש מנגנון השהיה של לפחות 5 שניות וקיבוע במצב פתוח			V	חובה דלת פתיחה רגילה - עם מגיף דלת
		30 ס"מ פנויים, בצד הידית		V		חובה דלת פתיחה רגילה - מרווח לצד הדלת
	רוחב 95 ס"מ בדלת מס. 5 (חדר של יעל) ובדלת מס. 6 (הרב)	קיים משטח תפקוד לפני ואחרי הדלת בגודל 130X170 או 150X150 ס"מ לפחות	X			חובה משטח תפקוד
				V		מומלץ משקוף או הדלת בגוון שונה מהקיר
					V	חובה דלת שקופה - מדבקות אזהרה או רכיב בנוי
				V		ק/לא סף גובה עד 1 ס"מ
						בית שימוש נגיש במבנה (21) (22) (23)
	שירותים רגילים במבנה. אין שירותי נכים.		X			מיקום השירותים

בנין ציבורי קיים- בית ספר - מ.מ. קדימה צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
						עמדת שרות נגישה בישיבה (ש-18)
	מזכירות					סוג השרות
	1 עמדה					מספר העמדות
		לפחות עמדה אחת מתוך עשר עמדות שבהן ניתן שירות זהה		✓		מספר העמדות הנגישות
				✓		שילוט הכוונה לעמדת שירות
		עוצמה מספקת ואחידה לצורך קריאה וכתביבה, ללא צל על פניו של נותן השירות ומקבל השירות, לא מסונורת		✓		תאורה
		לפחות 80 ס"מ		✓		רוחב כניסה לעמדה
		73-80 ס"מ		✓		גובה השולחן
		לפחות 90 ס"מ		✓		רוחב השולחן
		לפחות 70 ס"מ		✓		עומק השולחן
		לפחות 70 ס"מ		✓		גובה פנוי לרגליים מתחת לשולחן
	חזיתית					סוג הגישה
		לפחות 48 ס"מ (אפשר חלוקה לפי דפי עזר), עמדה קיימת / חדשה		✓		עומק פנוי לרגליים בגישה חזיתית
		לפחות 65 ס"מ		✓		רוחב מקום פנוי לכפות הרגליים
		קוטר 150 ס"מ או 130X170 ס"מ		✓		משטח תמרון לפני השולחן
		לפחות אחד		✓		מומלץ
	אין	לפחות אחד לכל עמדה נגישה, מושב מותאם הינו מושב יציב, גובה פני המושב (בעת שיושבים עליו) 45-48 ס"מ לפחות, עומק המושב 40-45 ס"מ, והוא בעל ידיות באורך 30 ס"מ שגובהן 18-24 ס"מ מעל המושב	X			כסא ללא ידיות אחיזה
	אין		X			כסא נגיש עם ידיות אחיזה
						מערכת שמע לולאת השראה ללקויי שמיעה
						מושבים מותאמים באזורי המתנה (ש-23)
		ברוחב 130 ס"מ לפחות, ללא מכשולים		✓		דרך נגישה
	אין	מספר הכסאות כמספר עמדות השירות במקום (לא רק הנגישות) ומתוכם 10% מושבים נגישים באזור המתנה - התוצאה תעוגל תמיד כלפי מעלה.	X			מספר המושבים המותאמים
	42 ס"מ	45-48 ס"מ, שקיעת המושב: לא יותר מ- 2 ס"מ	X			גובה פני המושב (במושב מרופד גובה פני הכרית לאחר הפרש גובה בין חלק הקדמי של המושב לחלקו האחורי
	4 ס"מ	לא יותר מ- 2 ס"מ	X			מרחק מחזית המושב לגב המושב
	50 ס"מ	40-45 ס"מ, בכורסה- לא גדול מ- 50 ס"מ	X			משענות ידיים
	אורך 25 ס"מ	משני צידי המושב, באורך 30 ס"מ לפחות, בגובה 18-24 ס"מ מפני המושב	X			יציבות המושב
		בזמן ישיבה ובזמן הקימה		✓		מקום פנוי לפני המושב (עבור מקום לרגליים)
		40 ס"מ (שהם לא חלק מהדרך הנגישה)		✓		מקום לחיית שירות
		לפחות 60X110 ס"מ (יכול לחפוף למקום לכ"ג)		✓		מקום ישיבה מיוחד (לכ"ג)
		בגודל של לפחות 80X120 ס"מ (כך שלא יבלוט מתוך שורת הכיסאות) (יכול לחפוף למקום לחיית שירות), כמות 4% מכל עמדות השירות במקום (לא רק הנגישות) ולפחות מקום אחד		✓		