



בנין ציבורי קיים - בית ספר- מ.מ. קדימה-צורן

שם הארגון: מועצה מקומית קדימה-צורן		שם בית		תאריך הסקירה: 14.3.16 שם הסוקר: לגון אהרון			
הספר: חטיבת ביניים "גוונים" כתובת: הורדים 38 קדימה							
שם המבנה: מבנה מרכזי ז-ח-ט		מספר הקומות במבנה: 2 קומות ; מעלית: אין					
סוגי השרות הניתנים במבנה: משרדי הנהלה, כתות לימוד		גודל המבנה: _____ מ"ר;					
נכס בבעלות / שכירות / אחר פרט: _____		שנת היתר/ שיפוץ / הקמה _____ (עד אוג' 2009 יבדק לפי תקנות בניין קיים);					
מבנה מרכזי הכולל מבואת משרדי הנהלה חד קומתית ועוד 3 מבואות זהות של כתות לימוד דו קומתיות							
הנושא (מספר התקנה)		לא רלבנטי	תקין	נידרש תיקון	מה נדרש	ממצאים/ מצב קיים	תמונות
שער כניסה (14) (19)							
כניסה נגישה			✓		לודא שהכניסה הנגישה מאפשרת הגעה לכל האגפים בבניין		
רוחב פנוי למעבר			✓		לפחות 75 ס"מ נטו		
סף גובה עד 1 ס"מ		כן/ לא	✓				
דרך נגישה משער כניסה אל דלת כניסה נגישה למבנה (5)							
רוחב הדרך		חובה	✓		רוחב פנוי לפחות 130 ס"מ, הצרה מקומית לא פחות מ- 80 ס"מ ואורכה לא עולה על 60 ס"מ. אם לא מתקיים בדוק את תוואי הדרך		
פני דרך		חובה	✓		יציבים, קבועים, אחידים, שאינם מחליקים רוחב המישיקים (פוגות) אינו עולה על 1.5 ס"מ, נוחים לנסיעה של כיסא גלגלים ללא מכשולים		
תוואי נגיש		חובה	✓				
קצה דרך ללא מוצא		חובה	✓		נדרש שטח סיבוב בקצה - בגודל 130X170 או 150X150 ס"מ לפחות		
תאורה		חובה	✓		לא מסנוורת ופני הדרך ומכשולים נראים בה.		



בנין ציבורי קיים - בית ספר- מ.מ. קדימה-צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
						כניסה למבנה (14) (19)
						דלת כניסה ראשית
		לזווד שהכניסה הנגישה מאפשרת הגעה לכל האגפים בבנין		V		ראשית כניסה נגישה
		חובה בכניסה/ יציאה לא נגישה			V	שילוט לכניסה/ יציאה נגישה חלופית
		חובה אינטרקום			V	דלת נעולה ללא שומר
		איתות חזותי לציון שחרור מנגנון הנעילה			V	דלת עם מערכת אינטרקום - איתות חזותי
		בין הגבהים לפחות 65 ס"מ ולא יותר מ 140 ס"מ			V	דלת עם מערכת אינטרקום - גובה הלחצנים
		לפחות 75 ס"מ נטו		V		רוחב פנוי למעבר (בדלת דו אגפית לבדוק את החלק הנפתח בד"כ)
		אמצעי הגנה למניעת הילכדות בדלת			V	דלת הזזה עם פתיחה אוטומטית
		אינה ידית כפתור, ואינה כוללת חלקים חדים		V		סוג הידית
		גובה 85-110 ס"מ מהריצפה		V		גובה ידיות
		בולט על רקע הדלת		V		גוון ידיות
		לא נדרש להפעיל כח של יותר מ 30 ניוטון לדלת חוץ ו22 ניוטון לדלת פנים (למעט דלת עשן, אש ומרחב מוגן)		V		דלת פתיחה רגילה - דלת נפתחת בקלות
		נדרש מנגנון השהיה של לפחות 5 שניות וקיבוע במצב פתוח			V	דלת פתיחה רגילה - עם מגיף דלת
		30 ס"מ פנויים, בצד הידית		V		דלת פתיחה רגילה - מרווח לצד הדלת
		קיים משטח תפקוד לפני ואחרי הדלת בגודל 130X170 או 150X150 ס"מ לפחות		V		משטח תפקוד
				V		משקוף או הדלת בגוון שונה מהקיר
	אין מדבקות	בגוון מנוגד לרקע, בגבהים של 150-160 ס"מ ו100-90 ס"מ; מדבקות - בקוטר 15 ס"מ ובמרווחים שלא יעלו על 60 ס"מ או רכיב בנוי בגובה בין 90-160 ס"מ				דלת שקופה - מדבקות אזהרה או רכיב בנוי
				V		סף גובה עד 1 ס"מ
						סימון מחיצות וקירות שקופים שניצבים בדרך (19)
	בקיר זכוכית לצידו דלת כניסה ראשית ולצידו דלת יציאה-אין מדבקות	בגוון מנוגד לרקע, בגבהים של 150-160 ס"מ ו100-90 ס"מ; מדבקות - בקוטר 15 ס"מ ובמרווחים שלא יעלו על 60 ס"מ או רכיב בנוי בגובה בין 90-160 ס"מ				חובה מדבקות אזהרה או רכיב בנוי



בנין ציבורי קיים - בית ספר- מ.מ. קדימה-צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
דרך נגישה במבנה (5)						
		רוחב פנוי לפחות 130 ס"מ, הצרה מקומית לא פחות מ-80 ס"מ ואורכה לא עולה על 60 ס"מ. אם לא מתקיים בדוק את תוואי הדרך		V		חובה רוחב הדרך
		יציבים, קבועים, אחידים, שאינם מחליקים רוחב המישיקים (פוגות) אינו עולה על 1.5 ס"מ, נוחים לנסיעה של כיסא גלגלים ללא מכשולים		V		חובה פני דרך
	ראה הפרשי גובה		X			חובה תוואי נגיש
		נדרש שטח סיבוב בקצה - בגודל 130X170 או 150X150 ס"מ לפחות		V		חובה קצה דרך ללא מוצא
		לא מסנוורת ופני הדרך ומכשולים נראים בה.		V		חובה תאורה
הפרשי גובה בדרך נגישה (8)						
	מדרגות בין קומות ב-3 מבואות כתות לימוד. אין מעלית. כי בכל מבואת כיתות לימוד יש דרך נגישה ל-3 כתות לימוד בקומת כניסה	קיים אחד מהנ"ל: מעלית/ מעלון/ כבש	X			הפרש מעל 20 ס"מ
	מדרגות למפלס ארועים שקוע בקומת כניסה ב-3 מבואות כתות לימוד. אין כבש/מעלון	קיים אחד מהנ"ל: מעלית/ מעלון/ כבש	X			הפרש מעל 20 ס"מ

בנין ציבורי קיים - בית ספר- מ.מ. קדימה-צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
						מדרגות (12) (13)
						מהלך מדרגות בין קומות ב-3 מבואות כתות לימוד
		בניצב לכיוון המדרגות		✓		חובה בחדר מדרגות מאחז יד בצד אחד
		גובה עליון 85-95 ס"מ מקצה המדרגה		✓		חובה גובה עליון
		קשה ויציב		✓		חובה יציבות מאחז היד
		לפחות 4 ס"מ מהקיר		✓		חובה מרווח אחיזה של המאחז
		קטע באורך 20 ס"מ שתחילתו מקצה בית האחיזה / 20 ס"מ לאחוריו		✓		חובה קצה מאחז היד בניגוד חזותי
		נוח לאחיזה		✓		חובה קוטר המאחז
		חייב להיות חסום		✓		חובה אין מעבר לחלל מתחת למדרגות
		לא מסנוורת ופני הדרך ומכשולים נראים בה.		✓		חובה תאורה
						מהלך מדרגות למפס ארועים שקוע ב-3 מבואות כתות לימוד - בכל מבואה 2 מהלכי מדרגות בני 6 מדרגות
	במבואה ז - מאחז בצד אחד ב-2 מהלכי המדרגות. במבואות ח, ט - אין מאחזי יד ב-2 מהלכי המדרגות	בניצב לכיוון המדרגות	X			חובה לא בחדר מדרגות: מאחז יד בשני הצדדים/באמצע
	מאחז במבואה ז	גובה עליון 85-95 ס"מ מקצה המדרגה		✓		חובה גובה עליון
		קשה ויציב		✓		חובה יציבות מאחז היד
		לפחות 4 ס"מ מהקיר		✓		חובה מרווח אחיזה של המאחז
		קטע באורך 20 ס"מ שתחילתו מקצה בית האחיזה / 20 ס"מ לאחוריו		✓		חובה קצה מאחז היד בניגוד חזותי
		נוח לאחיזה		✓		חובה קוטר המאחז
	אין ב-3 המבואות	קיים סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות היורד ממפס הקומה ובמשטחי ביניים שאורכם עולה על 200 ס"מ, בעומק 60 ס"מ ובניגוד חזותי ומישושי.	X			חובה בראש מהלך המדרגות שאינן בחדר מדרגות סימן אזהרה
	אין ב-3 המבואות	פס אזהרה אחד למדרגה בגוון מנוגד לשלח במרחק של עד 3 ס"מ מקצה המדרגה, אורך הפס לפחות 80% מהשלח.	X			חובה סימן קצות מדרגות שאינן בחדר מדרגות בצבע ניגודי
		חייב להיות חסום		✓		חובה אין מעבר לחלל מתחת למדרגות
		לא מסנוורת ופני הדרך ומכשולים נראים בה.		✓		חובה תאורה

בנין ציבורי קיים - בית ספר- מ.מ. קדימה-צורן


תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
דלתות פנים (14) (19)						
דלתות כתות לימוד - 3 כתות בקומת כניסה בכל מבואה (סה"כ 9 דלתות)						
		לפחות 75 ס"מ נטו		V		חובה רוחב פנוי למעבר (בדלת דו אגפית לבדוק את החלק הנפתח בד"כ)
		אמצעי הגנה למניעת הילכדות בדלת			V	חובה דלת הזזה עם פתיחה אוטומטית
		אינה ידית כפתור, ואינה כוללת חלקים חדים		V		חובה סוג הידית
		גובה 85-110 ס"מ מהריצפה		V		מומלץ גובה ידיות
		בולט על רקע הדלת		V		מומלץ גוון ידיות
		לא נדרש להפעיל כח של יותר מ 30 ניוטון לדלת חוץ ו22- ניוטון לדלת פנים (למעט דלת עשן, אש ומרחב מוגן)		V		חובה דלת פתיחה רגילה - דלת נפתחת בקלות
		נדרש מנגנון השהיה של לפחות 5 שניות וקיבוע במצב פתוח			V	חובה דלת פתיחה רגילה - עם מגיף דלת
	אין רוחב 110 ס"מ	30 ס"מ פנויים, בצד הידית	X			חובה דלת פתיחה רגילה - מרווח לצד הדלת
		קיים משטח תפקוד לפני ואחרי הדלת בגודל 130X170 או 150X150 ס"מ לפחות	X			חובה משטח תפקוד
				V		מומלץ משקוף או הדלת בגוון שונה מהקיר
					V	חובה דלת שקופה - מדבקות אזהרה או רכיב בנוי
					V	כן/ לא סף גובה עד 1 ס"מ
דלת יציאה מול דלת כניסה						
		לפחות 75 ס"מ נטו		V		חובה רוחב פנוי למעבר (בדלת דו אגפית לבדוק את החלק הנפתח בד"כ)
		אמצעי הגנה למניעת הילכדות בדלת			V	חובה דלת הזזה עם פתיחה אוטומטית
		אינה ידית כפתור, ואינה כוללת חלקים חדים		V		חובה סוג הידית
		גובה 85-110 ס"מ מהריצפה		V		מומלץ גובה ידיות
		בולט על רקע הדלת		V		מומלץ גוון ידיות
		לא נדרש להפעיל כח של יותר מ 30 ניוטון לדלת חוץ ו22- ניוטון לדלת פנים (למעט דלת עשן, אש ומרחב מוגן)		V		חובה דלת פתיחה רגילה - דלת נפתחת בקלות
		נדרש מנגנון השהיה של לפחות 5 שניות וקיבוע במצב פתוח			V	חובה דלת פתיחה רגילה - עם מגיף דלת
		30 ס"מ פנויים, בצד הידית		V		חובה דלת פתיחה רגילה - מרווח לצד הדלת
		קיים משטח תפקוד לפני ואחרי הדלת בגודל 130X170 או 150X150 ס"מ לפחות		V		חובה משטח תפקוד
	אין מדבקות	בגוון מנוגד לרקע, בגבהים של 150-160 ס"מ ו100-90 ס"מ; מדבקות - בקוטר 15 ס"מ ובמרווחים שלא יעלו על 60 ס"מ או רכיב בנוי בגובה בין 90-160 ס"מ	X			חובה משקוף או הדלת בגוון שונה מהקיר
				V		כן/ לא דלת שקופה - מדבקות אזהרה או רכיב בנוי
					V	כן/ לא סף גובה עד 1 ס"מ

בנין ציבורי קיים - בית ספר- מ.מ. קדימה-צורן



תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
דלתות: מזכירות, מנהלת, סגנית, רכזת						
	72 ס"מ	לפחות 75 ס"מ נטו	X			חובה רוחב פנוי למעבר (בדלת דו אגפית לבדוק את החלק הנפתח בד"כ) דלת הזזה עם פתיחה אוטומטית
		אמצעי הגנה למניעת הילכדות בדלת			V	חובה סוג הידית
		אינה ידית כפתור, ואינה כוללת חלקים חדים		V		חובה גובה ידיות
		גובה 85-110 ס"מ מהריצפה		V		מומלץ גוון ידיות
		בולט על רקע הדלת		V		מומלץ דלת פתיחה רגילה - דלת נפתחת בקלות
		לא נדרש להפעיל כח של יותר מ 30 ניוטון לדלת חוץ ו22- ניוטון לדלת פנים (למעט דלת עשן, אש ומרחב מוגן)		V		חובה דלת פתיחה רגילה - עם מגיף דלת
		נדרש מנגנון השהיה של לפחות 5 שניות וקיבוע במצב פתוח			V	חובה דלת פתיחה רגילה - מרווח לצד הדלת
		30 ס"מ פנויים, בצד הידית		V		חובה משטח תפקוד
		קיים משטח תפקוד לפני ואחרי הדלת בגודל 130X170 או 150X150 ס"מ לפחות		V		חובה משקוף או הדלת בגוון שונה מהקיר
				V		מומלץ דלת שקופה - מדבקות אזהרה או רכיב בנוי
				V	חובה סף גובה עד 1 ס"מ	
				V	כן/ לא	

בנין ציבורי קיים - בית ספר- מ.מ. קדימה-צורן


תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
						בית שימוש נגיש במבנה (21) (22) (23)
						ליד המעבר למבואה ז
		לשירותים שבאותה קומה- עד 100 מטר, לשירותים שבקומה אחרת- עד 80 מטר, אם בדרך לשירותים יש מעלון - עד 50 מטר		V		מרחק מקסימאלי לשירותים בכל קומה
		(מדור = 3 תאי שרותים) חייב תא נגיש אחד לפחות או הכוונה לשירותים הנגישים הקרובים		V		קיים מדור שרותים
		מעבר חופשי		V		גישה לתא
		150 ס"מ Ø או 130X170 ס"מ		V		משטח תמרון/ תפקוד מול הדלת
		30 ס"מ פנויים, בצד הידית		V		מרווח לצד הדלת
	אין	על הקיר הפנוי בצד הידית, בגובה 150-160 ס"מ	X			שלט "שרותי נכים"
		לפחות 136X166 ס"מ		V		גודל התא
		75 ס"מ		V		רוחב הפתח הפנוי מינימום
		אמצעי הגנה למניעת הילכדות בדלת (מחזיר שמן)		V	V	דלת עם פתיחה אוטומטית
		החוצה		V		דלת ללא מגיף
		אינה ידית כפתור, ואינה כוללת חלקים חדים		V		כיוון פתיחת הדלת
		גובה 85-110 ס"מ מהריצפה		V		סוג הידית
		בולט על רקע הדלת		V		גובה ידיות
	113 ס"מ	אופקי - 85-110 ס"מ יותקן עד 25 ס"מ מקצה הדלת בצד הציר, בקוטר של 4 ס"מ	X			מאחז בכנף הדלת הפנימי
	אין	אופקי - 85-110 ס"מ	X			מאחז בכנף הדלת החיצוני
	אין	המאפשר פתיחת הדלת מבחוץ ללא מפתח	X			מנעול תפוס-פנוי
		יציבה למשקל כבד		V		אסלה – התקנה בטוחה
		לפחות 75 ס"מ		V		אסלה – מיקום – שטח פנוי לצד הרחב (ללא הכיור)



בנין ציבורי קיים - בית ספר- מ.מ. קדימה-צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)	
						חובה	
	42 ס"מ	45-50 ס"מ (אם יש הגבהה היא קבוע, יציבה, עם צירים לשימוש באסלה ללא ההגבה)	X			חובה	אסלה – גובה פני המושב
	64 ס"מ	69-75 ס"מ	X			חובה	אסלה – בולטת מקיר אחורי
		45-50 ס"מ		V		חובה	אסלה - מרכז אסלה מהקיר של הכיור
		ידנית		V		חובה	הדחת מים
	מקובע באזיקון לצנרת מים. אינו ניתן להורדה	יותרן בצד הפנימי של האסלה בגובה 75-85 ס"מ, מרחק 80 ס"מ מהקיר של הכיור, קוטר 3-4 ס"מ, אורך 73-90 ס"מ, תקין - כאשר למעלה אינו נופל ומותקן יציב	X			חובה	מאחז מתקפל לצד האסלה
	מרחק הפינה מהקיר האחורי 83 ס"מ	מאחז L 60X60 ס"מ גובה המוט האופקי 75-85 ס"מ, מרחק מהקיר-לפחות 4 ס"מ, מרחק הפינה מהקיר האחורי 90-95 ס"מ, קוטר 3-4 ס"מ, תקין וחזק	X			חובה	מאחזים לצד האסלה - קבוע
		מרכזו יהיה במרחק 118-122 ס"מ מהקיר שבגב האסלה		V			מיקום הכיור
		80-90 ס"מ		V		חובה	כיור – גובה פני הכיור
		מיני 68 ס"מ, רוחב 70 ס"מ		V		חובה	כיור - חלל פנוי לרגליים מתחת בגובה
		40-52 ס"מ		V		חובה	רוחב כיור
		30-40 ס"מ		V		חובה	עומק כיור
	לא		X			חובה	ברז מנוף/ אוט'
	אין	בגובה פני הכיור, אורך מיני 30 ס"מ, עומק 15 ס"מ	X			מומלץ	מדף בצמוד לכיור
	בין הגבהים 103-163 ס"מ	בין הגבהים 90 ל 175 ס"מ, רוחב 45 ס"מ	X			חובה	מראה
		בהישג יד לאדם היושב על האסלה, שלא יפריע לשימוש ותיפקוד מאחז היד		V		חובה	מיתקן לניר טואלט ומיקומו
				V		חובה	מיתקן לסבון נוזלי
	148 ס"מ	תחתית בגובה 120-130 ס"מ	X			חובה	מיתקן לייבוש ידיים או לניגוב
				V		חובה	אשפתון
	אין	תחתית עד גובה 140 ס"מ	X			חובה	מתלה

בנין ציבורי קיים - בית ספר- מ.מ. קדימה-צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
						עמדת שרות נגישה בישיבה (ש-18)
	מזכירות					סוג השרות
	1 עמדה					מספר העמדות
		לפחות עמדה אחת מתוך עשר עמדות שבהן ניתן שירות זהה		✓		חובה מספר העמדות הנגישות
				✓		חובה שילוט הכוונה לעמדת שירות
		עוצמה מספקת ואחידה לצורך קריאה וכתביה, ללא צל על פניו של נותן השירות ומקבל השירות, לא מסונגורת		✓		חובה תאורה
		לפחות 80 ס"מ		✓		חובה רוחב כניסה לעמדה
		73-80 ס"מ		✓		חובה גובה השולחן
		לפחות 90 ס"מ		✓		חובה רוחב השולחן
		לפחות 70 ס"מ		✓		חובה עומק השולחן
		לפחות 70 ס"מ		✓		חובה גובה פנוי לרגליים מתחת לשולחן
	חזיתית					צידי/ חזיתית סוג הגישה
		לפחות 48 ס"מ (אפשר חלוקה לפי דפי עזר), עמדה קיימת / חדשה		✓		חובה עומק פנוי לרגליים בגישה חזיתית
		לפחות 65 ס"מ		✓		חובה רוחב מקום פנוי לכפות הרגליים
		קוטר 150 ס"מ או 130X170 ס"מ		✓		חובה משטח תמרון לפני השולחן
		לפחות אחד		✓		מומלץ כסא ללא ידיות אחיזה
		לפחות אחד לכל עמדה נגישה, מושב מותאם הינו מושב יציב, גובה פני המושב (בעת שיושבים עליו) 45-48 ס"מ לפחות, עומק המושב 40-45 ס"מ, והוא בעל ידיות באורך 30 ס"מ שגובהן 18-24 ס"מ מעל המושב		✓		חובה כסא נגיש עם ידיות אחיזה
	אין		✗			חובה מערכת שמע לולאת השראה ללקויי שמיעה
						מושבים מותאמים באזורי המתנה (ש-23)
		ברוחב 130 ס"מ לפחות, ללא מכשולים		✓		חובה דרך נגישה
	אין	מספר הכסאות כמספר עמדות השירות במקום (לא רק הנגישות) ומתוכם 10% מושבים נגישים באזור המתנה - התוצאה תעוגל תמיד כלפי מעלה.	✗			חובה מספר המושבים המותאמים
	34 ס"מ	45-48 ס"מ, שקיעת המושב: לא יותר מ- 2 ס"מ	✗			חובה גובה פני המושב (במושב מרופד גובה פני הכרית לאחר הפרש גובה בין חלק הקדמי של המושב לחלקו האחורי
		לא יותר מ- 2 ס"מ		✓		חובה מרחק מחזית המושב לגב המושב
		40-45 ס"מ, בכורסה- לא גדול מ- 50 ס"מ		✓		חובה משענות ידיים
		משני צידי המושב, באורך 30 ס"מ לפחות, בגובה 18-24 ס"מ מפני המושב		✓		חובה יציבות המושב
		בזמן ישיבה ובזמן הקימה		✓		חובה מקום פנוי לפני המושב (עבור מקום לרגליים)
		40 ס"מ (שהם לא חלק מהדרך הנגישה)		✓		חובה מקום לחיית שירות
		לפחות 60X110 ס"מ (יכול לחפוף למקום לכ"ג)		✓		חובה מקום ישיבה מיוחד (לכ"ג)
		בגודל של לפחות 80X120 ס"מ (כך שלא יבלוט מתוך שורת הכיסאות (יכול לחפוף למקום לחיית שירות), כמות 4% מכל עמדות השירות במקום (לא רק הנגישות) ולפחות מקום אחד		✓		חובה