

בנין ציבורי קיים - סקר שירות - מ.מ. קדימה-צורן

שם הארגון: מועצה מקומית קדימה-צורן		שם		תאריך הסקירה: 20.3.16		שם הסוקר: לגון אהרון	
המבנה: <b>יחידה תעסוקתית מוגנת</b> כתובת: רח' הרצל (ליד המשטרה), קדימה							
נגישות השירות							
תמונת	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא ( מספר התקנה)	
<b>מעבר פנוי בין פריטי ריהוט וחפצים כבדים או מקובעים (ש-15)</b>							
		לפחות 90 ס"מ. כאשר יש פניה בדרך של יותר מ-30 מעלות סכום רוחב המעברים (רוחב המעבר לפני הפניה + רוחב המעבר אחרי הפניה) הינו 200 ס"מ לפחות.		V		חובה	רוחב מעבר פנוי
		במעברים לא מונחים עצמים העלולים להוות מכשול		V		חובה	עצמים העלולים להוות מכשול
<b>שילוט כניסה למקום (ש-16)</b>							
	לא	מסומנת בסמל הנגישות הבין לאומי	X			חובה	כניסה נגישה
		מוצב שלט המפנה לכניסה נגישה			V	חובה	בכניסה שאינה נגישה
<b>שילוט הכוונה וזיהוי (ש-16)</b>							
	אין	מוצבים שלטים מכוונים ומזהים. השלטים ממוקמים על קיר (בנוסף יכולים להיות שלטים מעל הדרך). מרכז המידע שעל כל שלט נמצא בגובה 150 ס"מ; תחתית המידע אינה נמוכה מ-100 ס"מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוף הדלת. השילוט כולל סמל מתאים (למעט בכבש); האותיות בניגוד חזותי לרקע וגופן פשוט.	X			חובה	בתי שימוש (וכן שימוש בסמל מתאים)
<b>שולחנות לשימוש הציבור (ש-19)</b>							
<b>שולחנות פעילות תעסוקתית</b>							
	9 שולחנות					חובה	מספר השולחנות
		5% מכלל השולחנות ולפחות אחד		V		חובה	מספר השולחנות הנגישים
		שטח ריצפה פנוי בגודל 120 ס"מ אורך ו- 80 ס"מ רוחב,		V		חובה	שולחנות נגישים
		גובה 73-80 ס"מ, עומק חלל ברכיים 48 ס"מ לפחות כולל חלל לכפות רגליים בעומק 23 וגובה 23 ס"מ לכל הפחות;		V		חובה	מידות השולחן
	2 כסאות מותאמים מתוך 9 כסאות קיימים	10% מהם (ולפחות אחד מהם) הינו מושב מותאם, מושב מותאם הינו מושב יציב, גובה פני המושב (בעת שיושבים עליו) 45-48 ס"מ לפחות, עומק המושב 40-45 ס"מ, והוא בעל ידיות באורך 30 ס"מ שגובהן 18-24 ס"מ מעל המושב		V		חובה	כסא מותאם לשימוש הציבור לצד השולחן