


בנין ציבורי קיים - סקר שירות - מ.מ. קדימה-צורן

שם הארגון: מועצה מקומית קדימה-צורן		שם		תאריך הסקירה: 5.4.16		שם הסוקר: לגון אהרון	
<b>מבנה: מבנה המועצה (צורן) כתובת : רח' הגפן, צורן</b>							
נגישות השירות							
תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא ( מספר התקנה)	
<b>מעבר פנוי בין פריטי ריהוט וחפצים כבדים או מקובעים (ש-15)</b>							
		לפחות 90 ס"מ. כאשר יש פניה בדרך של יותר מ-30 מעלות סכום רוחב המעברים (רוחב המעבר לפני הפניה + רוחב המעבר אחרי הפניה) הינו 200 ס"מ לפחות.		V		חובה	רוחב מעבר פנוי
		במעברים לא מונחים עצמים העלולים להוות מכשול		V		חובה	עצמים העלולים להוות מכשול
<b>שילוט כניסה למקום (ש-16)</b>							
	לא	מסומנת בסמל הנגישות הבין לאומי	X			חובה	כניסה נגישה
		מוצב שלט המפנה לכניסה נגישה			V	חובה	בכניסה שאינה נגישה
<b>שילוט הכוונה וזיהוי (ש-16)</b>							
	אין	מוצבים שלטים מכוונים ומזהים. השלטים ממוקמים על קיר (בנוסף יכולים להיות שלטים מעל הדרך). מרכז המידע שעל כל שלט נמצא בגובה 150 ס"מ; תחתית המידע אינה נמוכה מ-100 ס"מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוף הדלת. השילוט כולל סמל מתאים (למעט בכבש); האותיות בניגוד חזותי לרקע וגופן פשוט.	X			חובה	עמדת מודיעין
<b>עמדת מודיעין נגישה (ש-20)</b>							
		מיקום מרכזי, כך שניתן לזהות אותה מהכניסה הראשית		V		חובה	מיקום העמדה
	אין	סמל הנגישות הבין לאומי	X			חובה	שילוט העמדה
		מעבר חופשי		V		חובה	גישה לעמדה
		העמדה תהיה עמדה ישיבה נגישה ולפי פירוט למכשור אוטומטי			V	חובה	מידע מסופק על ידי מחשב
		קוטר 150 ס"מ לפני העמדה, או 130X170 ס"מ		V		חובה	משטח תמרון
	114 ס"מ	עד 110 ס"מ. עמדה חדשה עד גובה של 105 ס"מ	X			חובה	גובה דלפק
		עוצמה מספקת ואחידה לצורך קריאה וכתובה, ללא צל על פניו של נותן השירות ומקבל השירות, לא מסונורת		V		חובה	תאורה
	אין		X			חובה	מערכת שמע (לולאת השראה)
	יש לבצע לאחר התקנת לולאת השראה	סימון בסמל הנגישות לאנשים עם מוגבלות שמיעה, שלט שבו גם הנחיות להפעלת המערכת			V	חובה	שלט על קיום מערכת שמע והנחיות הפעלה

בנין ציבורי קיים - סקר שירות - מ.מ. קדימה-צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא ( מספר התקנה)
						<b>עמדת קבלת שרות נגישה בישיבה (ש-18)</b>
	גבייה					סוג השרות
	1 עמדה (בחדר)					מספר העמדות
	אין. חסרה 1 עמדה	לפחות עמדה אחת מתוך עשר עמדות שבהן ניתן שירות זהה	X			מספר העמדות הנגישות
	<b>יותקן לאחר הסדרת עמדה נגישה</b>				V	שילוט הכוונה לעמדת שירות
	כנ"ל				V	שלט "עמדה נגישה"
		עוצמה מספקת ואחידה לצורך קריאה וכתביה, ללא צל על פניו של נותן השירות ומקבל השירות, לא מסוננורת		V		תאורה
		לפחות 80 ס"מ		V		רוחב כניסה לעמדה
		73-80 ס"מ		V		גובה השולחן הנגיש
		לפחות 90 ס"מ		V		רוחב השולחן הנגיש
		לפחות 70 ס"מ		V		עומק השולחן הנגיש
		לפחות 70 ס"מ		V		גובה פנוי לרגליים מתחת לשולחן
	חזיתית					סוג הגישה
		לפחות 48 ס"מ ( אפשר חלל חופשי לכפות הרגליים בעומק לפחות 23 סנטימטרים, גובה 23 סנטימטרים ), <b>עמדה קיימת</b>		V		עומק פנוי לרגליים בגישה חזיתית
		לפחות 65 ס"מ		V		רוחב מקום פנוי לכפות הרגליים
	100 ס"מ רוחב	קוטר 150 ס"מ או 130X170 ס"מ	X			משטח תמרון לפני השולחן
	אין	לפחות אחד לכל עמדה נגישה, מושב מותאם הינו מושב יציב, גובה פני המושב (בעת שיושבים עליו) 45-48 ס"מ לפחות, עומק המושב 40-45 ס"מ, והוא בעל ידיות באורך 30 ס"מ שגובהו 18-24 ס"מ מעל המושב	X			כסא נגיש עם ידיות אחיזה
	אין		X			מערכת שמע לולאת השראה ללקויי שמיעה
	<b>יש לבצע לאחר התקנת לולאת השראה</b>	סימון בסמל הנגישות לאנשים עם מוגבלות שמיעה, שלט שבו גם הנחיות להפעלת המערכת			V	שלט על קיום מערכת שמע והנחיות הפעלה
		סימון בסמל הנגישות לאנשים עם מוגבלות שמיעה, שלט שבו גם הנחיות להפעלת המערכת				שלט על קיום מערכת שמע והנחיות הפעלה

בנין ציבורי קיים - סקר שירות - מ.מ. קדימה-צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא ( מספר התקנה)
						<b>מושבים מותאמים באזורי המתנה (ש-23)</b>
						<b>במסדרון - 3 מושבים</b>
		ברוחב 130 ס"מ לפחות, ללא מכשולים		V		חובה דרך נגישה
		מספר הכסאות כמספר עמדות השירות במקום (לא רק הנגישות) ומתוכם 10% מושבים נגישים ולא פחות ממושב מותאם אחד, באזור ההמתנה - התוצאה תעוגל תמיד כלפי מעלה.		V		חובה מספר המושבים המותאמים
		45-48 ס"מ, שקיעת המושב: לא יותר מ- 2 ס"מ		V		חובה גובה פני המושב (במושב מרופד גובה פני הכרית לאחר שקיעתה)
		לא יותר מ- 2 ס"מ		V		חובה הפרש גובה בין חלק הקדמי של המושב לחלקו האחורי
		במושב - 40-45 ס"מ, בכורסה- לא גדול מ- 50 ס"מ		V		חובה מרחק מחזית המושב לגב המושב (עומק)
		משני צידי המושב, באורך 30 ס"מ לפחות, בגובה 18- 24 ס"מ מפני המושב		V		חובה משענות ידיים
		בזמן ישיבה ובזמן הקימה		V		חובה יציבות המושב
		40 ס"מ (שהם לא חלק מהדרך הנגישה)		V		חובה מקום פנוי לפני המושב (עבור מקום לרגליים)
		לפחות 65 ס"מ			V	חובה מקום פנוי בין שורות המושבים (למעבר)
		לפחות 60X110 ס"מ (יכול לחפוף למקום לכ"ג)		V		חובה מקום לחיית שירות
		בגודל של לפחות 80X120 ס"מ (כך שלא יבלוט מתוך שורת הכיסאות (יכול לחפוף למקום לחיית שירות), כמות 4% מכל עמדות השירות במקום (לא רק הנגישות) ולפחות מקום אחד		V		חובה מקום ישיבה מיוחד (לכ"ג)
		עוצמה מספקת ואחידה לצורך קריאה וכתביה, לא מסנוורת		V		חובה תאורה