

בנין ציבורי קיים - סקר שירות - מ.מ. קדימה-צורן

שם הארגון: מועצה מקומית קדימה-צורן		שם		תאריך הסקירה: 9.3.16		שם הסוקר: לגון אהרון	
המבנה: מועדון פיס לקשיש-קדימה כתובת : בן צבי 61, קדימה							
נגישות השירות							
תמונת	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא ( מספר התקנה)	
<b>מעבר פנוי בין פריטי ריהוט וחפצים כבדים או מקובעים (ש-15)</b>							
		לפחות 90 ס"מ. כאשר יש פניה בדרך של יותר מ-30 מעלות סכום רוחב המעברים (רוחב המעבר לפני הפניה + רוחב המעבר אחרי הפניה) הינו 200 ס"מ לפחות.		V		חובה	רוחב מעבר פנוי
		במעברים לא מונחים עצמים העלולים להוות מכשול		V		חובה	עצמים העלולים להוות מכשול
<b>שילוט כניסה למקום (ש-16)</b>							
	לא	מסומנת בסמל הנגישות הבין לאומי	X			חובה	כניסה נגישה
		מוצב שלט המפנה לכניסה נגישה			V	חובה	בכניסה שאינה נגישה
<b>שילוט הכוונה וזיהוי (ש-16)</b>							
	אין	מוצבים שלטים מכוונים ומזהים. השלטים ממוקמים על קיר (בנוסף יכולים להיות שלטים מעל הדרך). מרכז המידע שעל כל שלט נמצא בגובה 150 ס"מ; תחתית המידע אינה נמוכה מ-100 ס"מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוף הדלת. השילוט כולל סמל מתאים (למעט בכבש); האותיות בניגוד חזותי לרקע וגופן פשוט.	X			חובה	בתי שימוש (וכן שימוש בסמל מתאים)

בנין ציבורי קיים - סקר שירות - מ.מ. קדימה-צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא ( מספר התקנה)
						<b>שולחנות לשימוש הציבור (ש-19)</b>
	5 שולחנות					מספר השולחנות
		5% מכלל השולחנות ולפחות אחד		✓		חובה מספר השולחנות הנגישים
		שטח ריצפה פנוי בגודל 120 ס"מ אורך ו- 80 ס"מ רוחב,		✓		חובה שולחנות נגישים
		גובה 73-80 ס"מ, עומק חלל ברכיים 48 ס"מ לפחות כולל חלל לכפות רגליים בעומק 23 וגובה 23 ס"מ לכל הפחות;		✓		חובה מידות השולחן
		10% מהם (ולפחות אחד מהם) הינו מושב מותאם, מושב מותאם הינו מושב יציב, גובה פני המושב (בעת שיושבים עליו) 45-48 ס"מ לפחות, עומק המושב 40-45 ס"מ, והוא בעל ידיות באורך 30 ס"מ שגובהו 18-24 ס"מ מעל המושב		✓		חובה כסא מותאם לשימוש הציבור לצד השולחן
						<b>מושבים מותאמים באזורי המתנה (ש-23)</b>
		ברוחב 130 ס"מ לפחות, ללא מכשולים		✓		חובה דרך נגישה
		מספר הכסאות כמספר עמדות השירות במקום (לא רק הנגישות) ומתוכם 10% מושבים נגישים ולא פחות ממושב מותאם אחד, באזור ההמתנה - התוצאה תעוגל תמיד כלפי מעלה.		✓		חובה מספר המושבים המותאמים
		45-48 ס"מ, שקיעת המושב: לא יותר מ- 2 ס"מ		✓		חובה גובה פני המושב (במושב מרופד גובה פני הכרית לאחר שקיעתה)
		לא יותר מ- 2 ס"מ		✓		חובה הפרש גובה בין חלק הקדמי של המושב לחלקו האחורי
		במושב - 40-45 ס"מ, בכורסה- לא גדול מ- 50 ס"מ		✓		חובה מרחק מחזית המושב לגב המושב (עומק)
		משני צידי המושב, באורך 30 ס"מ לפחות, בגובה 18-24 ס"מ מפני המושב		✓		חובה משענות ידיים
		בזמן ישיבה ובזמן הקימה		✓		חובה יציבות המושב
		40 ס"מ (שהם לא חלק מהדרך הנגישה)		✓		חובה מקום פנוי לפני המושב (עבור מקום לרגליים)
		לפחות 65 ס"מ			✓	חובה מקום פנוי בין שורות המושבים (למעבר)
		לפחות 60X110 ס"מ (יכול לחפוף למקום לכ"ג)		✓		חובה מקום לחיית שירות
		בגודל של לפחות 80X120 ס"מ (כך שלא יבלוט מתוך שורת הכיסאות (יכול לחפוף למקום לחיית שירות), כמות 4% מכל עמדות השירות במקום (לא רק הנגישות) ולפחות מקום אחד		✓		חובה מקום ישיבה מיוחד (לכ"ג)
		עוצמה מספקת ואחידה לצורך קריאה וכתביה, לא מסונוורת		✓		חובה תאורה