


שם הארגון: מועצה מקומית קידימה-צורך
המבנה: **מחלקת גביה** כתובת : הרצל 1, קידימה

תמונה		ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	תאריך הסקרה: 20.3.16	שם הסוקר: ליאן אהרון	שם	
גישהות השירות							
					✓ יידיש תיקו	לא לבנטו	הנושא (מספר התקנה)
							מעבר פניו בין פריטי ריהוט וחפצים פרטיים או קבועים (ש-15)
			פחות 90 ס"מ. כאשר יש פניה בדרך של יותר מ-30 מעלות סכום רוחב המעברים (רוחב המעבר לפני הפניה + רוחב המעבר אחרי הפניה) הינו 200 ס"מ לפחות.		✓ חובה		רחוב מעבר פניו
			בעבריים לא מונחים עצמים העולים להוות מכשול		✓ חובה		עצמים העולים להוות מכשול
							שילוב חניה נגישה (ש-16)
					✓ חובה		בחניית הרוחב הפנימי בין מחלקה גביה למבנה המועצה
					✓ חובה		תמרור חניה תיקי מס' 437
			אינו מפיע לרבות ולירידה מהרכב.		✓ חובה		מקום התמרור
			סמל כסא גלגלים		✓ חובה		החניות מסומנות בסמל כסא גלגלים או ב-X בתוך מלבן
		לא		X			החניות צבועות בכחול
							שילוב כניסה למקום (ש-16)
		לא	מוסמנת בסמל הנגישות הבין לאומי	X	✓ חובה		כניסה נגישה
			موقع שלט המפנה לכינסה נגישה		✓ חובה		בכניסה שאינה נגישה
							שילוב הכוונה ויזיה (ש-16)
		אין	מושבים שלטים מכונים וזהרים. השלטים ממוקמים על קיר (בנוסף יכולם להיות שלטים מעלה הדריך). מרכז המידע שעלי כל שלט נמצא בגובה 150 ס"מ; תחתית המידע אינה נמוכה מ-100 ס"מ וקצתו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוף הדלתה. השילוט כולל סמל מתאים (למעט בכבש); האותיות בינו לבין חזותם לרקע וגוף פשוט.	X	✓ חובה		בתי שימוש (וכן שימוש בסמל מתאים)
					✓ חובה		
					✓ חובה		
					✓ חובה		
					✓ חובה		
					✓ חובה		

תמונה	מצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נדרש תיקו	תיקו	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
עמדת קבלת שירות נגישה בישיבה (ש-18)						
גביה						סוג השירות
6 עמדות						מספר העמדות
אין. חסירה 1 עמדה	פחות עמדה אחת מתוך עשר עמדות שבhn ניתן שירות זהה	X				מספר העמדות הנגישות
ישותן לאחר הסדרת עמדה נגישה			V			שלט הכוונה לעמדת שירות
כנ"ל			V			שלט "עמדה נגישה"
תאורה	עצומה מספקת ואחדיה לצורך קיראה וכטיבה, ללא צל על פניו של נתן השירות ומabit השירות, לא מסונורת		V			
רחוב כניסה לעמדה	פחות 80 ס"מ	V				
גובה השולחן הנגיש	73-80 ס"מ	V				
רחוב השולחן הנגיש	פחות 90 ס"מ	V				
עומק השולחן הנגיש	פחות 70 ס"מ	V				
גובה פני לרגליים מתחת לשולחן	פחות 70 ס"מ	V				
סוג הגישה				צדית/ חזיתית		
	16 ס"מ	פחות 48 ס"מ (אפשר חלל חופשי לכפות הרגליים בעומק לפחות 23 סנטימטרים, גובה 23 סנטימטרים), עמדת קיימת	X			עומק פני לרגליים בגישה חזיתית
רחוב מקום פני לכפות הרגליים	פחות 65 ס"מ	V				
משטח תמןן לפני השולחן	קוטר 150 ס"מ או 130X170 ס"מ	V				
כסא נגיש עם ידיות אחיזה	פחות אחד לכל עמדה נגישה, מושב מותאם הינו מושב יציב, גובה פני המושב (בעת ישובים עליון) 45-48 ס"מ לפחות, עומק המושב 40-45 ס"מ, והוא בעל ידיות באורך 30 ס"מ שגובהן 18-24 ס"מ מעל המושב	X				
מערכת שמע לולאת השירות להקלוי שמיעה		X				
שלט על קיום מערכת שמע והנחיות הפעלה	סימון בסמל הנגישות לאנשים עם מוגבלות שמיעה, שלט שבן השירות		V			
כל הזכויות שמורות ל움ותת נגישות ישראל	גם הנחיות להפעלת המערכת					

תמונה	מצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקו	תיקי	לא לבנטי	הנושא (מספר התקנה)
מושבים מותאמים באזורי המתנה (ש-23) בעמדת המתנה - 8 מושבים						
		ברוחב 130 ס"מ לפחות, ללא מכשולים	V			דרך גישה
	אי. חסר 1 מושב מותאם	מספר הכסאות כמספר עמדות השירות במקום (לא רק הנגשות) ומתוכם 10% מושבים נגישים ולא פחות מושב מותאם אחד, באזורי המתנה - התואזה תעוגל תמיד כלפי מעלה.	X			מספר המושבים המותאמים
		45-48 ס"מ, שקיית המושב: לא יותר מ- 2 ס"מ	V			גובה פני המושב (במושב מרופד גובה פני הכרית לאחר שקייטה)
		לא יותר מ- 2 ס"מ	V			הפרש גובה בין חלק הקדמי של המושב לחלקו האחורי
		במושב - 40-45 ס"מ, בכורסה- לא גדול מ- 50 ס"מ	V			מרחב מחנית המושב לב המושב (עומק)
	אן	משני צדי המושב, באורך 30 ס"מ לפחות, בגובה 24-18 ס"מ מפני המושב	X			משענות ידים
		בזמן ישיבה ובזמן הקימה	V			יציבות המושב
		40 ס"מ (שם לא חלק מהדרך הנגישה)	V			מקום פני השירותים (מעבר)
		פחות 65 ס"מ	V			מקום פני בין שירותים (מעבר)
		פחות 110 ס"מ (יכול לחוף למקום לכ"ג)	V			מקום לחיצת שירות
		בגודל של לפחות 80X120 ס"מ (כך שלא יחולות מתור שורת הcisיות (יכול לחוף למקום לחיצת שירות), כמות 4% מכל עמדות השירות במקום (לא רק הנגישות) ולפחות מקום אחד	V			מקום ישיבה מיוחד (lc"g)
		עצומה מספקת ואחדיה לצורך קריאה וכתיבת,	V			תאורה