




בנין ציבורי קיים - סקר שירות - מ.מ. קדימה-צורן

שם הארגון: מועצה מקומית קדימה-צורן		שם		תאריך הסקירה: 5.4.16		שם הסוקר: לגון אהרון	
המבנה: מתנ"ס צורן כתובת: רח' לב השרון, צורן							
נגישות השירות							
תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)	
מעבר פנוי בין פריטי ריהוט וחפצים כבדים או מקובעים (ש-15)							
		לפחות 90 ס"מ. כאשר יש פניה בדרך של יותר מ-30 מעלות סכום רוחב המעברים (רוחב המעבר לפני הפניה + רוחב המעבר אחרי הפניה) הינו 200 ס"מ לפחות.		V		חובה	רוחב מעבר פנוי
		במעברים לא מונחים עצמים העלולים להוות מכשול		V		חובה	עצמים העלולים להוות מכשול
שילוט חניה נגישה (ש-16)							
1 חנייה ברחוב לב השרון							
	אין	אינו מפריע לרובוט ולירידה מהרכב.	X			חובה	תמרור חניה תיקני מספר 437
	קיים עמוד ללא תמרור				V	חובה	מיקום התמרור
	סמל כסא גלגלים			V		חובה	החניית מסומנות בסמל כיסא גלגלים או ב-X בתוך מלבן
				V		מומלץ	החניית צבועות בכחול
שילוט כניסה למקום (ש-16)							
	לא	מסומנת בסמל הנגישות הבין לאומי	X			חובה	כניסה נגישה
		מוצב שלט המפנה לכניסה נגישה			V	חובה	בכניסה שאינה נגישה
שילוט הכוונה וזיהוי (ש-16)							
	אין	מוצבים שלטים מכוונים ומזהים. השלטים ממוקמים על קיר (בנוסף יכולים להיות שלטים מעל הדרך). מרכז המידע שעל כל שלט נמצא בגובה 150 ס"מ; תחתית המידע אינה נמוכה מ-100 ס"מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוף הדלת. השילוט כולל סמל מתאים (למעט בכבש); האותיות בניגוד חזותי לרקע וגופן פשוט.	X			חובה	בתי שימוש (וכן שימוש בסמל מתאים)
עמדת קבלת שרות נגישה בעמידה (ש-18)							
	מזכירות						סוג השרות
	1 עמדה						מספר העמדות
	אין	נדרש 1 מ-10 לפחות	X			חובה	מספר העמדות הנגישות (שניתן בה שרות מסוג זה)
		מעבר חופשי		V		חובה	גישה לעמדת שירות
		עמדה קיימת עד גובה של 110 ס"מ. עמדה חדשה עד גובה של 105 ס"מ		V		חובה	גובה דלפק
	אין	מדף מונמך: גובה: 75-90 ס"מ, עומק: לפחות 20 ס"מ, רוחב: לפחות 90 ס"מ, קשיח: בעמדה שמיועדת רק לחתימה	X			חובה	מדף מונמך - למקרה שאדם נדרש למלא טפסים, לחתימה בלבד
		עוצמה מספקת ואחידה לצורך קריאה וכתיבה, ללא צל על פניו של נותן השירות ומקבל השירות, לא מסונורת		V		חובה	תאורה
	אין	סימון בסמל הנגישות לאנשים עם מוגבלות שמיעה, שלט שבו גם הנחיות ההפעלת המערכת	X			חובה	מערכת שמע (לולאת השראה)
		יש לבצע לאחר התקנת לולאת השראה			V	חובה	שלט על קיום מערכת שמע והנחיות הפעלה

בנין ציבורי קיים - סקר שירות - מ.מ. קדימה-צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
						עמדת קבלת שרות נגישה בישיבה (ש-18)
	משרד					סוג השרות
	3 עמדות					מספר העמדות
		לפחות עמדה אחת מתוך עשר עמדות שבהן ניתן שירות זהה		V		מספר העמדות הנגישות
	אין		X			חובה שילוט הכוונה לעמדת שירות
	אין		X			חובה שלט "עמדה נגישה"
		עוצמה מספקת ואחידה לצורך קריאה וכתביה, ללא צל על פניו של נותן השירות ומקבל השירות, לא מסונורת		V		חובה תאורה
		לפחות 80 ס"מ		V		חובה רוחב כניסה לעמדה
		73-80 ס"מ		V		חובה גובה השולחן הנגיש
		לפחות 90 ס"מ		V		חובה רוחב השולחן הנגיש
		לפחות 70 ס"מ		V		חובה עומק השולחן הנגיש
		לפחות 70 ס"מ		V		חובה גובה פנוי לרגליים מתחת לשולחן
	חזיתית					סוג הגישה צידית/ חזיתית
		לפחות 48 ס"מ (אפשר חלל חופשי לכפות הרגליים בעומק לפחות 23 סנטימטרים, גובה 23 סנטימטרים), עמדה קיימת		V		חובה עומק פנוי לרגליים בגישה חזיתית
		לפחות 65 ס"מ		V		חובה רוחב מקום פנוי לכפות הרגליים
		קוטר 150 ס"מ או 130X170 ס"מ		V		חובה משטח תמרון לפני השולחן
		לפחות אחד לכל עמדה נגישה, מושב מותאם הינו מושב יציב, גובה פני המושב (בעת שיושבים עליו) 45-48 ס"מ לפחות, עומק המושב 40-45 ס"מ, והוא בעל ידיות באורך 30 ס"מ שגובהו 18-24 ס"מ מעל המושב		V		חובה כסא נגיש עם ידיות אחיזה
	אין		X			חובה מערכת שמע לולאת השראה ללקויי שמיעה
	יש לבצע לאחר התקנת לולאת השראה	סימון בסמל הנגישות לאנשים עם מוגבלות שמיעה, שלט שבו גם הנחיות להפעלת המערכת			V	חובה שלט על קיום מערכת שמע והנחיות הפעלה

בנין ציבורי קיים - סקר שירות - מ.מ. קדימה-צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
						מושבים מותאמים באזורי המתנה (ש-23)
						ליד המזכירות - 3 מושבים
		ברוחב 130 ס"מ לפחות, ללא מכשולים		V		חובה דרך נגישה
	אין. חסר 1 מושב מותאם	מספר הכסאות כמספר עמדות השירות במקום (לא רק הנגישות) ומתוכם 10% מושבים נגישים ולא פחות ממושב מותאם אחד, באזור ההמתנה - התוצאה תעוגל תמיד כלפי מעלה.	X			חובה מספר המושבים המותאמים
	40 ס"מ	45-48 ס"מ, שקיעת המושב: לא יותר מ- 2 ס"מ	X			חובה גובה פני המושב (במושב מרופד גובה פני הכרית לאחר שקיעתה)
		לא יותר מ- 2 ס"מ		V		חובה הפרש גובה בין חלק הקדמי של המושב לחלקו האחורי
	אין גב	במושב - 45-40 ס"מ, בכורסה- לא גדול מ- 50 ס"מ	X			חובה מרחק מחזית המושב לגב המושב (עומק)
	אין	משני צידי המושב, באורך 30 ס"מ לפחות, בגובה 18-24 ס"מ מפני המושב	X			חובה משענות ידיים
		בזמן ישיבה ובזמן הקימה		V		חובה יציבות המושב
		40 ס"מ (שהם לא חלק מהדרך הנגישה)		V		חובה מקום פנוי לפני המושב (עבור מקום לרגליים)
		לפחות 65 ס"מ			V	חובה מקום פנוי בין שורות המושבים (למעבר)
		לפחות 110X60 ס"מ (יכול לחפוף למקום לכ"ג)		V		חובה מקום לחיית שירות
		בגודל של לפחות 120X80 ס"מ (כך שלא יבלוט מתוך שורת הכיסאות (יכול לחפוף למקום לחיית שירות), כמות 4% מכל עמדות השירות במקום (לא רק הנגישות) ולפחות מקום אחד		V		חובה מקום ישיבה מיוחד (לכ"ג)
		עוצמה מספקת ואחידה לצורך קריאה וכתביה, לא מסנוורת		V		חובה תאורה

בנין ציבורי קיים - סקר שירות - מ.מ. קדימה-צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא (מספר התקנה)
מקומות מיוחדים המיועדים לשיבה (ש-23) באולם במקום ציבורי סגור או במוקד עניין במקום ציבורי שאינו בניין ושיש בהם מושבים קבועים לקהל						
אולם						
		ברוחב 130 ס"מ לפחות, ללא מכשולים		V		חובה דרך נגישה
	120 מושבים ניידים					מספר מקומות ישיבה באולם
	אין מושבים עם משענות ידים	מושבים נגישים: גובה פני משטח ישיבה 45-48 ס"מ, משענות ידים: בגובה 18-24 ס"מ מעל המושב; באורך 30 ס"מ לפחות	X			חובה קיימים מושבים מותאמים
		בזמן ישיבה ובזמן הקימה		V		חובה יציבות המושב
	בשורה ראשונה בלבד	40 ס"מ (שהם לא חלק מהדרך הנגישה)		V		חובה מקום פנוי לפני המושב
	בשורה ראשונה בלבד	לפחות 65 ס"מ		V		חובה מקום פנוי בין שורות המושבים למעבר
	חסר 2 מושבים מותאמים	עד 600 מקומות : 1 ל-150 מקומות ישיבה ולא פחות מ 2	X			חובה כמות המושבים המותאמים ביחס לכמות מקומות הישיבה במקום
		לפחות 60X110 ס"מ (יכול לחפוף למקום לכ"ג)		V		חובה מקום לחיית שירות
		אינם נמצאים במעבר ומאפשרים לאדם עם מוגבלות ראות נוחה		V		חובה מקום מקומות הישיבה המיוחדים לכסא גלגלים
		שטח רצפה חופשי הנדרש- 80X120 ס"מ לפחות, רוחב מעבר לפני מקומות הישיבה המיוחדים ומאחוריהם, בהתאם לצורך, לא יהיה קטן מ-45 ס"מ, ואם המעבר מוביל למקומות הישיבה המיוחדים נוספים- רוחבו יהיה 90 ס"מ לפחות). אפשר שהמקום יסופק באמצעות קיפול או הוצאת המושבים שאינם מחוברים לרצפה.		V		חובה מקומות מיוחדים לכסא גלגלים
		לפחות 2 מקומות ישיבה נגישים		V		מספר מקומות ישיבה מיוחדים לכסא גלגלים
		לפחות למחצית מהמקומות המיוחדים		V		חובה מקומות ישיבה רגילים בצמוד למקום המיוחד לשיבה לאדם עם כסא גלגלים
		מתאפשרת מהם צפייה נוחה, ובצמוד להם מספר כפול של מקומות ישיבה רגילים			V	חובה מקומות המיוחדים הנמצאים במפלס שאינו חלק מאזור ישיבת הקהל