





בנין ציבורי קיים - סקר שירות - מ.מ. קדימה-צורן

שם הארגון: מועצה מקומית קדימה-צורן		שם		תאריך הסקירה: 9.3.16		שם הסוקר: לגון אהרון	
המבנה: מתנ"ס קדימה-מרכז קהילתי קדימה כתובת: בן צבי 61, קדימה							
נגישות השירות							
תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא ( מספר התקנה)	
<b>מעבר פנוי בין פריטי ריהוט וחפצים כבדים או מקובעים (ש-15)</b>							
		לפחות 90 ס"מ. כאשר יש פניה בדרך של יותר מ-30 מעלות סכום רוחב המעברים (רוחב המעבר לפני הפניה + רוחב המעבר אחרי הפניה) הינו 200 ס"מ לפחות.		V		חובה	רוחב מעבר פנוי
		במעברים לא מונחים עצמים העלולים להוות מכשול		V		חובה	עצמים העלולים להוות מכשול
<b>שילוט כניסה למקום (ש-16)</b>							
	לא	מסומנת בסמל הנגישות הבין לאומי	X			חובה	כניסה נגישה
		מצב שלט המפנה לכניסה נגישה			V	חובה	בכניסה שאינה נגישה
<b>שילוט הכוונה וזיהוי (ש-16)</b>							
	אין	מוצבים שלטים מכוונים ומזהים. השלטים ממוקמים על קיר (בנוסף יכולים להיות שלטים מעל הדרך). מרכז המידע שעל כל שלט נמצא בגובה 150 ס"מ; תחתית המידע אינה נמוכה מ-100 ס"מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוף הדלת. השילוט כולל סמל מתאים (למעט בכבש); האותיות בניגוד חזותי לרקע וגופן פשוט.	X			חובה	מעלית
	אין		X			חובה	בתי שימוש (וכן שימוש בסמל מתאים)
<b>עמדת קבלת שרות נגישה בעמידה (ש-18)</b>							
		מזכירות					סוג השרות
		1 עמדה					מספר העמדות
	אין	נדרש 1 מ-10 לפחות	X			חובה	מספר העמדות הנגישות (שניתן בה שרות מסוג זה)
		מעבר חופשי		V		חובה	גישה לעמדת שירות
	גובה 112 ס"מ	עמדה קיימת עד גובה של 110 ס"מ. חדשה עד גובה של 105 ס"מ	X			חובה	גובה דלפק
	גובה 93 ס"מ	מדף מונמך: גובה: 75-90 ס"מ, עומק: לפחות 20 ס"מ, רוחב: לפחות 90 ס"מ, קשיח: בעמדה שמועדת רק לחתימה	X			חובה	מדף מונמך - למקרה שאדם נדרש למלא טפסים, חתימה - לחתימה בלבד
		עוצמה מספקת ואחידה לצורך קריאה וכתביה, ללא צל על פניו של נותן השירות ומקבל השירות, לא מסונוורת		V		חובה	תאורה
	אין		X			חובה	מערכת שמע (לולאת השראה)
	יש לבצע לאחר התקנת לולאת השראה	סימון בסמל הנגישות לאנשים עם מגבלות שמיעה, שלט שבו גם הנחיות להפעלת המערכת			V	חובה	שלט על קיום מערכת שמע והנחיות הפעלה


בנין ציבורי קיים - סקר שירות - מ.מ. קדימה-צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא ( מספר התקנה)
						<b>שולחנות לשימוש הציבור (ש-19)</b>
						<b>אולם תרבות</b>
	17 שולחנות	5% מכלל השולחנות ולפחות אחד		✓		חובה מספר השולחנות הנגישים
		שטח ריצפה פנוי בגודל 120 ס"מ אורך ו - 80 ס"מ רוחב, גובה 73-80 ס"מ, עומק חלל ברכיים 48 ס"מ לפחות כולל חלל לכפות רגליים בעומק 23 וגובה 23 ס"מ לכל הפחות;		✓		חובה שולחנות נגישים
		10% מהם (ולפחות אחד מהם) הינו מושב מותאם, מושב מותאם הינו מושב יציב, גובה פני המושב (בעת שיושבים עליו) 45-48 ס"מ לפחות, עומק המושב 40-45 ס"מ, והוא בעל ידיות באורך 30 ס"מ שגובהן 18-24 ס"מ מעל המושב		✓		חובה כסא מותאם לשימוש הציבור לצד השולחן
						<b>מבואת אולם מופעים</b>
	21 שולחנות	5% מכלל השולחנות ולפחות אחד				חובה מספר השולחנות
	אין. חסר 1 שולחן נגיש	שטח ריצפה פנוי בגודל 120 ס"מ אורך ו - 80 ס"מ רוחב, גובה 73-80 ס"מ, עומק חלל ברכיים 48 ס"מ לפחות כולל חלל לכפות רגליים בעומק 23 וגובה 23 ס"מ לכל הפחות;	X	✓		חובה מספר השולחנות הנגישים
	עומק חלל ברכיים 25 ס"מ	גובה 73-80 ס"מ, עומק חלל ברכיים 48 ס"מ לפחות כולל חלל לכפות רגליים בעומק 23 וגובה 23 ס"מ לכל הפחות;	X			חובה שולחנות נגישים
	אין ידיות במושבים. חסר 1-8 מושבים מותאמים (במקום שה"כ 80 מושבים)	10% מהם (ולפחות אחד מהם) הינו מושב מותאם, מושב מותאם הינו מושב יציב, גובה פני המושב (בעת שיושבים עליו) 45-48 ס"מ לפחות, עומק המושב 40-45 ס"מ, והוא בעל ידיות באורך 30 ס"מ שגובהן 18-24 ס"מ מעל המושב	X			חובה מידות השולחן
						חובה כסא מותאם לשימוש הציבור לצד השולחן
						<b>מושבים מותאמים באזורי המתנה (ש-23)</b>
						<b>מול המזכירות - 3 מושבים</b>
		ברוחב 130 ס"מ לפחות, ללא מכשולים		✓		חובה דרך נגישה
	אין. חסר 1 מושב מותאם	מספר הכסאות כמספר עמדות השירות במקום (לא רק הנגישות) ומתוכם 10% מושבים נגישים ולא פחות ממושב מותאם אחד, באזור ההמתנה - התוצאה תעוגל תמיד כלפי מעלה.	X			חובה מספר המושבים המותאמים
	40 ס"מ	45-48 ס"מ, שקיעת המושב: לא יותר מ- 2 ס"מ	X			חובה גובה פני המושב (במושב מרופד גובה פני הכרית לאחר שקיעתה)
		לא יותר מ- 2 ס"מ		✓		חובה הפרש גובה בין חלק הקדמי של המושב לחלקו האחורי
	אין גב	במושב - 40-45 ס"מ, בכורסה- לא גדול מ- 50 ס"מ	X			חובה מרחק מחזית המושב לגב המושב (עומק)
	אין	משני צידי המושב, באורך 30 ס"מ לפחות, בגובה 18- 24 ס"מ מפני המושב	X			חובה משענות ידיים
		בזמן ישיבה ובזמן הקימה		✓		חובה יציבות המושב
		40 ס"מ (שהם לא חלק מהדרך הנגישה)		✓		חובה מקום פנוי לפני המושב (עבור מקום לרגליים)
		לפחות 65 ס"מ			✓	חובה מקום פנוי בין שורות המושבים (למעבר)
		לפחות 60X110 ס"מ (יכול לחפוף למקום לכ"ג)		✓		חובה מקום לחייט שירות
		בגודל של לפחות 80X120 ס"מ (כך שלא יבלוט מתוך שורת הכיסאות (יכול לחפוף למקום לחייט שירות), כמות 4% מכל עמדות השירות במקום (לא רק הנגישות) ולפחות מקום אחד		✓		חובה מקום ישיבה מיוחד (לכ"ג)
		עוצמה מספקת ואחידה לצורך קריאה וכתבייה, לא מסנוורת		✓		חובה תאורה

בנין ציבורי קיים - סקר שירות - מ.מ. קדימה-צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא ( מספר התקנה)
<b>מקומות מיוחדים המיועדים לשיבה (ש-23) באולם במקום ציבורי סגור או במוקד עניין במקום ציבורי שאינו בניין ושיש בהם מושבים קבועים לקהל</b>						
<b>היכל התרבות</b>						
		ברוחב 130 ס"מ לפחות, ללא מכשולים		V		חובה דרך נגישה
	399 מושבים					מספר מקומות ישיבה באולם
	גובה 43 ס"מ. משענות ידיים באורך 27 ס"מ	מושבים נגישים: גובה פני משטח ישיבה 45-48 ס"מ, משענות ידיים: בגובה 18-24 ס"מ מעל המושב; באורך 30 ס"מ לפחות	X			חובה קיימים מושבים מותאמים
		בזמן ישיבה ובזמן הקימה		V		חובה יציבות המושב
	בשורה ראשונה בלבד	40 ס"מ (שהם לא חלק מהדרך הנגישה)		V		חובה מקום פנוי לפני המושב
	בשורה ראשונה בלבד	לפחות 65 ס"מ		V		חובה מקום פנוי בין שורות המושבים למעבר
	חסר 2-3 מושבים מותאמים	עד 600 מקומות: 1 ל-150 מקומות ישיבה ולא פחות מ 2	X			חובה כמות המושבים המותאמים ביחס לכמות מקומות הישיבה במקום
	בשורה ראשונה בלבד	לפחות 60X110 ס"מ (יכול לחפוף למקום לכ"ג)		V		חובה מקום לחייט שירות
	במעבר לפני שורה ראשונה. ראות אינה נוחה	אינם נמצאים במעבר ומאפשרים לאדם עם מוגבלות ראות	X			חובה מיקום מקומות הישיבה המיוחדים לכסא גלגלים
	במעבר לפני שורה ראשונה	שטח רצפה חופשי הנדרש- 80X120 ס"מ לפחות, רוחב מעבר לפני מקומות הישיבה המיוחדים ומאחוריהם, בהתאם לצורך, לא יהיה קטן מ-45 ס"מ, ואם המעבר מוביל למקומות הישיבה המיוחדים נוספים- רוחבו יהיה 90 ס"מ לפחות). <b>אפשר שהמקום יסופק באמצעות קיפול או הוצאת המושבים שאינם מחוברים לרצפה.</b>	X			חובה מקומות מיוחדים לכסא גלגלים
	אין	לפחות 2 מקומות ישיבה נגישים	X			מספר מקומות ישיבה מיוחדים לכסא גלגלים
	אין	לפחות למחצית מהמקומות המיוחדים	X			חובה מקומות ישיבה רגילים בצמוד למקום המיוחד לשיבה לאדם עם כסא גלגלים
		מתאפשרת מהם צפייה נוחה, ובצמוד להם מספר כפול של מקומות ישיבה רגילים			V	חובה מקומות המיוחדים הנמצאים במפלס שאינו חלק מאזור ישיבת הקהל
<b>מערכת עזר לשמיעה באולמות (ש-54) במקום בו נעשה שימוש קבוע באמצעי הגברה</b>						
	399 מושבים					מספר מקומות ישיבה במקום
	אין	מערכת עזר קבועה לשמיעה הכוללת מקלטים או מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה	X			חובה קיימת מערכת עזר לשמיעה
	יש לבצע בהתאם למערכת עזר שתיבחר	קיימת מערכת עזר קבועה: עד 1,000 מקומות: 5% מתפוסת המקום או המושבים			V	חובה מספר המקלטים ביחס לכמות מקומות הישיבה במקום
		קיימת מערכת עזר לולאת השראה: 1% מתפוסת המקום או המושבים, ולפחות שניים				

בנין ציבורי קיים - סקר שירות - מ.מ. קדימה-צורן

תמונות	ממצאים/ מצב קיים	מה נדרש	נידרש תיקון	תקין	לא רלבנטי	הנושא ( מספר התקנה)
<b>מכונות למתן שרות אוטומטי (ש 25) כגון: מכונות לממכר אוכל ומשקאות, מכונות תשלום, מיתקנים לקבלת מידע, מיתקנים להספקת מים חמים או קרים לשתיה (למעט מיתקנים שנועדו לשתיה מהברז במישורין)</b>						
<b>מתחם מכונות לממכר אוכל ומשקאות הכולל: 1 מכונת חטיפים, 1 מכונת משקאות חמים, 1 מכונת משקאות קרים</b>						
	1 מכל סוג					מספר המכשירים הנותנים שירות זהה במפלט מפר מכשירים נגישים מאותו סוג
		לפחות אחת משלוש מכונות הנותנות שירות זהה הינה נגישה, בכל מפלט במקום בו ניתן השירות		V		חובה
		מעבר חופשי לא מכשולים, ברוחב 130 ס"מ לפחות		V		חובה
		קוטר 150 או 130X170, שיפוע של עד 2% לכל כיוון		V		חובה
	אין	המכונה מסומנת בסמל הנגישות הבין לאומי	X			חובה
		הגעה חזיתית: 65-120 ס"מ מעל פני הרצפה			V	חובה
	153 ס"מ במכונת חטיפים, 145 ס"מ במכונת משקאות חמים	הגעה מהצד: 65-140 ס"מ מעל הרצפה.	X			חובה
	כנ"ל	הצג ואמצעי הפעלה ממוקמים כך שאדם בכיסא גלגלים או אדם נמוך קומה, שגובה עיניהם 110 ס"מ מפני הרצפה יוכלו לזהותם ולהפעילם	X			חובה
		ניתנים לזיהוי באמצעות מידע שמיעתי או מישושי, מבלי להפעילם			V	חובה
		בניגוד חזותי והם מוארים בעוצמה מתאימה		V		חובה
		הפעלתם תהיה קלה, ביד אחת, תוך הפעלת כוח קטן מ- 22 ניוטון, לצורך הפעלתם לא יידרשו תמרון עדין של האצבעות, אחיזה חזקה, צביטה חזקה, סיבוב חזק של כף היד או לחיצה רצופה.		V		חובה
		ניתנות בשפה פשוטה, בסמלול ובמידע שמיעתי, לפי העניין			V	חובה
		אינו פחות מ- 60 שניות		V		חובה