

נירטל בניה בע"מ יוסי בנאי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים

פרויקט מכרז מס 15/2018 מבנה אגף כיתות ביס לב רן צורן

28.5.18

מצ"ב מסמך הבהרה מס 5

1. רכזת גילוי אש -תהיה בעלת 5000 כתובות
2. פאנל משנה – יש להתקין את פאנל הכבאים בתוך ארון אנטי ונדלי לפי דרישות/הנחיות משרד החינוך וכיבוי אש .
3. סימון חלונות שחרור עשן ניתן למצוא בתכניות אדריכלות. מנועים לשיחרור עשן יאושרו בתנאי שיתאימו לדרישות מת"י ולדרישות המפרט המיוחד של היועץ .
4. דחיית הגשת הצעות לא מאושרת
5. מערכת גלאים "טלפייר" - חומרי גמר לא מאשרים בשלב מכרז (ניתן לשקול ובלבד שזה יתאים לסוג המערכת הקיימת)

נא לחתום על מסמך זה ולצרפו לחומר המכרז שיוגש

חתימה וחותמת הקבלן

בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן

(משלי כ"ד , ג')

יוסי בנאי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים -החליל 6 ת.ד 1076 קדימה מיקוד 60920 נייד 050-2780108
דוא"ל yossi@nirtalltd.com